

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Certificate of Conformity



Innehavare/Holder SIA "VALTANKS" Cempu 23 LV-4201 Valmiera LATVIA		Intyg nr/Certificate No Inspecta 1-1-2882	Antal bilagor/Enclosures 1
Innehavarens handläggare/Holder's ref Oskars Vimba		Vår handläggare/Our ref Hans Wennberg	Vårt Projektnr/Our comm No 07-376333-00
Beteckning/Designation VALTANKS 3-100 m ³		Föreskrift, anvisning/Ordinance, code SÄIFS 1997:9	
Beställningsnr/Order No		Objektnamn/Object Enkel-eller Dubbelmantlad K-cistern av plastbelagt stål för förläggning i mark.	
		Tillverkare/Manufacturer SIA "VALTANKS" Cempu 23 LV-4201 Valmiera LATVIA	

Dokumentförteckning/List of documents

Antal ex/ No of copies	Dokument nr/Document No	Revision	Antal ex/ No of copies	Dokument nr/Document No	Revision
1	VT.000.00.01	2	1	Material-och tillverkningsbeskrivning daterad 13.02.2008	-
1	VT.000.00.02	2			

VILLKOR FÖR INTYGETS GILTIGHET

1. Grundläggande regler:

Intyget utfärdas i enlighet med SÄIFS 1997:9, Inspecta teknisk instruktion T74(Tidigare TA 13-02) och EN 12285-1.

2. Konstruktion:

För cisternen gäller ritningar enligt dokumentförteckning ovan samt material- och tillverkningsbeskrivning daterad 13.02.2008.

Det invändiga korrosionsskyddet utföres med Jotun Chemflake Special(Inspecta 1-2-10351-4).

Ändringar i tillverkningsunderlaget skall medföra att reviderat intyg om överensstämmelse skall utfärdas.

3. Egenkontroll:

Egenkontroll skall utföras enligt SIA "VALTANKS" kvalitetskontroll dokument daterat 13.02.2008 samt tillämpliga delar av Inspecta teknisk instruktion T74 punkt 8.

4. Efterkontroll:

Typefterkontroll skall utföras enligt avtal.

Inspecta Sweden AB – BEDÖMNING/ASSESSMENT

<input checked="" type="checkbox"/> Uppfyller ställda krav med villkor enl ovan/In compliance with the requirements as above			Giltighetstid/Valid until Längst 2013-02-28
Ort/Place Stockholm	Datum/Date 2008-02-15	Namn/Name Hans Wennberg	Sign
Kopia till/cc Ingela Hellberg, Räddningsverket			

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Certificate of Conformity



Innehavare/Holder SIA "VALTANKS" Cempu 23 LV-4201 Valmiera LATVIA		Intyg nr/Certificate No Inspecta 1-1-2882	Bilaga nr/Enclosure No 1
Innehavarens handläggare/Holder's ref Oskars Vimba		Vår handläggare/Our ref Hans Wennberg	Vårt Projektnr/Our comm No 07-376333-00
Beställningsnr/Order No		Föreskrift, anvisning/Ordinance, code SÄIFS 1997:9	
		Objektnamn/Object Enkel-eller Dubbelmantlad K-cistern av plastbelagt stål för förläggning i mark.	

5. Märkning:

Varje cistern skall förses med tillverkningsskylt med varaktig märkning om tillverkarens namn, tillverkningsnummer, tillverkningsår, Inspectas intygnummer, cisternens rymd, beräkningstemperatur och innehållets högsta densitet.

6. Transportskydd:

Varje cistern skall vid leverans förses med anordningar till skydd mot transportskador.

7. Tillverkarens intyg:

Härmed intygas att cisternen med tillverkningsnummeruppfyller villkoren 1-6 i detta intyg.

.....
Tillverkarens underskrift

.....
Datum

8. Användning:

Cisternen får användas för lagring av motorbensin, etanol, E85, fotogen, dieselolja, eldningsolja och petroleumbaserade lösningsmedel vars aromathalt ej överstiger 50 volymprocent.

9. Förläggning och besiktning:

Cisternen skall förläggas enligt SÄIFS 1997:9 kap 4.2.11 och 4.2.12 samt VT Instr.No.1.

Innan cisternen tas i bruk skall den installationskontrolleras enligt SÄIFS 1997:9 kap 7. Cistern upp till 50 m³ skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan med kompetensnivå A. Cistern över 50 m³ skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan med kompetensnivå B.

Återkommande kontroll skall utföras med ett intervall av 12 år.

10. Övrigt:

Två exemplar av detta intyg undertecknat enligt ovan skall överlämnas till cisternens ägare. Intyget får ej återopas såvida ej intyg nummer Inspecta 1-1-2882 anges.